

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 広野東部区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素		0.3	0.2	0.6	0.4		
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	160	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.4	—	—	0.4	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.10	0.13	0.06未満	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.001	0.001未満	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.4	—	—	4.8	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.007	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.0	3.6	3.9	5.1	3.7	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70.0	72.1	65.7	67.2	71.1	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	111	—	—	96	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000003	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.7	3mg/L以下
47	pH値	—	7.8	7.7	7.8	7.8	8.2	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.0	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	0	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 広野区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6		0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	34	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.5	—	—	0.5	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.22	0.17	0.06未満	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.005	0.002	0.001未満	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.003	0.001未満	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.001	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.7	—	—	4.9	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.2	4.0	4.9	3.5	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65.6	67.3	66.4	65.8	69.7	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	97	99	81	99	110	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.4	0.3未満	0.5	3mg/L以下
47	pH値	—	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 二の宮区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3		0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	2	0	1	40	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.9	—	—	0.9	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.07	0.09	0.06	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.006	0.008	0.002	0.002	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.012	0.003	0.002	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.001	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	4.7	—	—	4.3	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.6	4.6	4.5	3.7	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	57.0	—	—	56.9	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	96	—	—	96	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.9	0.4	0.3	0.5	3mg/L以下
47	pH値	—	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.6	1.0	0.5未満	0.5未満	1.0	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 中央区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.4		0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	20	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.5	—	—	0.3	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.21	0.06未満	0.06未満	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.010	0.003	0.002	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.015	0.005	0.002	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.03	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.05	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.3	—	—	4.5	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.008	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	3.0	3.6	3.2	3.7	2.5	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.9	73.8	72.7	67.4	70.4	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	85	117	91	98	114	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000002	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000005	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.5	0.3	0.7	3mg/L以下
47	pH値	—	7.7	7.7	7.8	7.9	9.4	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.2	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.7	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 鍋岩区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.4		0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	36	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.0	—	—	1.3	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.08	0.06未満	0.07	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.011	0.011	0.004	0.002	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.019	0.007	0.003	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.003	0.001	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.1	—	—	4.1	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	6.1	6.2	6.3	11.6	5.1	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	87.5	93.3	92.0	69.7	66.4	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	112	145	137	113	117	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	1.0	0.4	0.5	0.8	3mg/L以下
47	pH値	—	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	1.8	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	1	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。



# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 下分区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6		0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	8	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.5	—	—	0.4	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.11	0.10	0.06未満	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	4.4	—	—	3.9	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	2.6	2.6	2.8	3.4	2.2	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65.6	71.1	66.8	65.3	66.2	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	82	114	109	85	99	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000008	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.6	3mg/L以下
47	pH値	—	7.6	7.6	7.6	7.7	8.8	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.4	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 川又区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.2	0.3	0.2	—	0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	6	0	0	1	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.7	—	—	0.7	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.08	0.18	0.06未満	0.06未満	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.001	0.001未満	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.001	0.001未満	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	4.8	—	—	4.3	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	2.7	2.7	3.0	3.1	2.2	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79.0	93.8	87.1	72.9	91.6	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	98	132	107	97	141	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
47	pH値	—	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	0	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。

# 令和4年度 水質検査結果

基準の1/10 を超過      基準の1/5 を超過

## 北谷区域の水質検査結果

3ヶ月の最大値を表示

令和5年3月末現在

政令 番号	検査項目	単位	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	原水検査	基準値
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.1以上
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	22	100個/mL以下(原水基準値)
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと(原水基準値無し)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.1	—	—	0.8	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.1	—	—	0.2	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.23	0.24	0.16	—	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	0.010	0.027	0.012	0.006	—	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.007	0.005	0.004	—	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	—	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.035	0.016	0.008	—	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.005	0.003	—	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.007	0.004	0.002	—	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	4.5	—	—	4.4	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.4	4.3	5.2	5.8	3.0	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	55.9	—	—	78.9	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	91	—	—	107	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.2	1.9	0.9	0.8	0.9	3mg/L以下
47	pH値	—	7.7	7.9	7.7	7.7	8.0	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	2.1	1.5	0.7	0.6	3.1	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	2度以下
—	クリプト指標菌検査 大腸菌	—	—	—	—	—	検出	—
—	〃 嫌気性芽胞菌	個/10mL	—	—	—	—	2	—
—	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	0	—
—	ゴルフ場使用農薬検査	—	—	—	—	—	—	—

※原水検査は基準値の適用外である。